

Lausuntopyyntö LAPELY/ 2187/2024, Kapustan pumppuvoimalahankkeen (Kemijärvi) YVA-ohjelma

YTLTK 09.05.2025 § 38
290/11.00.03/2025

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa (**liite 1**) Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakuntalta Kapustan pumppuvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 8.5.2024. Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta on pyytänyt ja saanut lausunnon antamiseen lisäaikaa 13.5.2025 asti.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Kapustan pumppuvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (oheisliitteenä). Hanke sijoittuu Kemijärven kaupungin alueelle sekä voimajohtovaihtoehtojen osalta myös Rovaniemen kaupungin alueelle. Hankkeen ennakoneuvottelun muistio on oheisliitteenä.

Tiivistelmä

Suomen Voima Oy suunnittelee Kemijärven Kapustan alueelle pumppuvoimalaitosta (100 MW). Kapustan Punaslammien alueelle rakennetaan vesipinta-alaltaan noin 150 hehtaarin ylävarastona toimiva yläallas, jonka maksimitilavuus on noin kymmenen miljoonaa kuutiometriä (10 000 000 m³). Yläaltaasta vesi johdetaan louhittavalla, enintään 3,7 kilometrin pituisella vesitunnelilla ala-altaaseen. Putouskorkeus on 65–80 metriä ja vesitunnelin halkaisija on noin 9 metriä. Ala-altaana toimii Kemijoki ja Seitakorvan voimalaitoksen eteen muodostunut Seitakorvan allas. Sähkönsiirto toteutetaan enintään 6 kilometrin pituisella 110 kV voimajohdolla Carunan Seitakorvan sähköasemalle tai vaihtoehtoisesti enintään 17 km pituisella 110 kV voimajohdolla osittain olemassa olevan 220 kV voimajohdon rinnalla Fingridin Pirttikosken sähköasemalle.

Lausunto

Lausunnossa keskitytään ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisen näkökulmasta arviointiohjelmassa esiin tulleisiin tarkennus- ja painotusehdotuksiin.

Lausuntoehdotus on **liitteenä 2**.

Valmistelija	Johtava terveystarkastaja Kostamovaara Elina, ympäristötarkastaja Aaltonen
Esittelijä	Ympäristötarkastaja Soppela Kaisa Kemijärvi
Päätösehdotus	Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunta antaa Lapin ELY-keskukselle liitteen 2 mukaisen lausunnon.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Kemijärven kaupungin ympäristöterveyslautakunnan tulkinnan mukaan ennakolta arvioiden pumppuvoimalahanke ei lähtökohtaisesti täytä luonnonsuojelulain 83 §:n tarkoittamia edellytyksiä, eikä siten 73 §:n ja 78 §:n mukaisia poikkeamislupia tulisi myöntää. Lisäksi lautakunta edellyttää, että jossain vaiheessa tulee tehdä kokonaisarvio neljän suunnitellun pumppuvoimalaitoksen

yhteisvaikutuksista Kemijoen päävesistöalueeseen.
Ympäristöterveyslautakunta korostaa myös, että ylä- ja ala-altaan
maaperän liukenemisen vaikutukset Seitakorvan ylä- ja alapuoliseen
vesistöön tulee ottaa huomioon.