



Asia:	Sijoituslupa maakaapelille ja jakokaapille Pitkänsillan alueelle / Koillis-Lapin Sähkö Oy		
Esitys ja perustelut:	Koillis-Lapin Sähkö Oy hakee sijoituslupaa maakaapelin ja jakokaapin sijoittamiselle Pitkänsillan läheisyyteen. Kaapeloinnin tarkoitus on työmaasähkön vienti alkavan rautatiesillan peruskorjauksen tarpeeseen. Kaapeli ja jakokaappi jäävät pysyvästi, siltatyömaan korjaustyön jälkeen pysyvästi paikoilleen.		
Päätös:	Kaapeleiden sijoituksessa tulee noudattaa Kemijärven kaupungin kaapeleiden sijoituslupa tiealueelle 1.1.2023 ohjetta. Luvan myöntäminen ei edellytä ohjeen kohdassa nro 4 jätettävää vakuutta. Luvan saajan on kiinnitettävä erityistä huomiota ohjeen kohtaan nro 15. Sijaintipaikkatiedot tulee luovuttaa luvan myöntäjälle ennen sijoitusalueen lopputarkastusta. Kaapeli ja jakokaappi rakennetaan pysyvästi. Sijoitus liitekartan mukaisesti. Kaapeli upotetaan roudan sulamisen jälkeen ja asennus syvyys 1m. Kaapelin sijoitusalueella oleva pyörätien alitus tehdään kaivamalla ja alituskohtiin asennetaan riittävä määrä suojaputkia. Lupa myönnetään edellä mainituilla ehdoilla.		
Päätöksen tekijän allekirjoitus	Kunnallistekniikan päällikkö vs. Esa Pöyliö		
Nähtävänä pito	Tämä päätös on yleisesti nähtävänä Päivämäärä: 22.4.2025 Paikka: Kemijärven kaupungin yleinen tietoverkko		
Oikaisuvaatimusviranomaisen	Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään. Elinvoimalautakunta		
Lainvoimaisuustodistus	Kemijärvi Allekirjoitus		
Liitteet:	Hakemus +kartta ohje Kemijärven kaupungin kaapeleiden sijoituslupa tiealueelle 1.1.2023 ohje.		
Jakelu:	Koillis-Lapin Sähkö Oy, Työnjohtaja Aleksi Säynäjäkangas		
Tiedoksianto asianosaisille			Päivämäärä
	Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan		Luovutettu:
	Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä		
	Sähköpostina		Vastaanottajan allekirjoitus